

**МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ДОНСКОЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ»**

301764, Тульская область,  
г. Донской, мкр. Центральный,  
ул. Октябрьская, д. 46  
Тел./факс: 8(48746) 5-15-80,  
spo.politehdon@tularegion.ru

23.09.2019 № 01-11-1105  
На № \_\_\_\_\_

Государственному инспектору  
Ростехнадзора

**А.В. Шеметову**

**Уважаемый Александр Васильевич!**

Администрация государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический колледж" уведомляет Вас относительно выявленных нарушений требований законодательных и нормативно-правовых актов РФ, отмеченных в акте проверки от 28.08.2019г. №29/24-ГН, а именно:

- Не завершены профилактические работы на подовых газовых горелках котлов КВС-70№1 и №2
- Не завершён монтаж приборов контроля и безопасности на щитах управления котлами КВС-70 №1 и №2
- Не завершена проверка знаний безопасных методов труда и приемов выполнения работ у операторов котельной учреждения.
- Не завершён монтаж поверенных систем контроля воздуха CH<sub>4</sub>(метан) СГГ-6М и по СО (угарный газ) RGO CO0MP1 «Seitron»,
- Не подвергались испытанием на прочность и плотность тепловая сеть учреждения (после ремонта),
- Не завершён ежегодный плановый ремонт газового оборудования приобъектового ГРП №15,

- Не завершена метрологическая поверка газового счетчика на газопроводе в котельной учреждения.

Выявленные нарушения устранены в установленные предписанием сроки.  
Копии подтверждающих документов и фотоматериалов прилагаются.

Директор



Т.А. Советова

Начальник участка  
Крылов Павел Владимирович  
Тел.8-48746-5-26-00