



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021 № 777

КНМ № 71210061000201140822 от 30.09.2021г.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1,

тел.:8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 219/1/1-16**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается  
предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской  
области «Донской колледж информационных технологий»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского  
районов и г. Донской по пожарному надзору, Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому,  
Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майора  
внутренней службы Ерзаулова Алексея Александровича № 219 от 30.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

в период с:

«01» октября 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«14» октября 2021 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: Директор ГПОУ ТО  
«Донской колледж информационных технологий» Горбунова Анастасия Сергеевна;

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В помещениях общежития допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	п. 35 ч. а) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.09.2022	
2.	В здании общежития руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, приспособления для самозакрывания.	п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.09.2022	
3.	В здании общежития выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра.	п. 7.7 СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.09.2022	
4.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в здании склада с обозначением категории на входной двери здания с наружной стороны.	п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.09.2022	
5.	В здании учебно-производственного корпуса руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных	п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479	01.09.2022	

	<i>клеток, приспособления для самозакрывания.</i>	<i>от 16.09.2020г.</i>		
6.	<i>В здании учебно-производственного корпуса выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра.</i>	<i>П. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям); Нарушение допустило юридическое лицо - Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской колледж информационных технологий».</i>	<i>01.09.2022</i>	
7.	<i>В здании учебного-производственного корпуса № 2, на втором этаже сняты двери, предусмотренные проектной документацией препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</i>	<i>п. 16 ч. д) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</i>	<i>01.09.2022</i>	
8.	<i>В здании учебного корпуса № 2 руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, приспособления для самозакрывания.</i>	<i>п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</i>	<i>01.09.2022</i>	
9.	<i>В здании учебного корпуса № 2 выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра.</i>	<i>п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).</i>	<i>01.09.2022</i>	

10.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в здании учебного корпуса № 2 складского помещения с обозначением категории на входной двери здания с наружной стороны.	п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.09.2022	
11.	В здании учебного корпуса № 2, на втором этаже сняты двери, предусмотренные проектной документацией препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п. 16 ч. д) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.09.2022	
12.	В помещениях столовой допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	п. 35 ч. а) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.09.2022	
13.	В здании учебного корпуса № 1 руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания.	п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.09.2022	
14.	В здании учебного корпуса № 1 выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра.	п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	01.09.2022	
15.	В здании учебного корпуса № 1, в	п. 24 «Правила противопожарного	01.09.2022	

здесь всё

нбнор.

<i>добавлено</i>	помещении актового зала на двери руководитель организации не обеспечил наличие, приспособлений для самозакрывания.	режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.		
16.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в помещении гаража с обозначением категории на входной двери здания с наружной стороны.	п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий» Горбунова Анастасия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Врио Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов и г. Донской по пожарному надзору, Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, майор внутренней службы Ерзаулов Алексей Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

